



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ПРОКУРАТУРА  
г. ДЕРБЕНТА**  
ул. Гагарина, 23-а, г. Дербент,  
Республика Дагестан, 368600

Директору МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа  
имени Гаджибабаева Э.Н.»  
с.Н.Джалган

Агарагимову Ф.Ш.

№ \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города рассмотрена поступившая из ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району информация о нарушениях требований ФЗ «О пожарной безопасности» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им.Агарагимова Ф.Ш.».

Статья 41 конституции РФ гарантирует каждому право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношении к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с.1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовательном учреждении не могут ущемляться права ребенка, в том числе право на

безопасность пребывания в образовательном учреждении.

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения закона:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в не исправном состоянии, а также не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта защиты (п. 61 ППР РФ № 390);

3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (ППР РФ ПП РФ № 390 п. 63)

4. Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произведено без утвержденной проектно-сметной документации (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123–ФЗ, п. 1.1 РД 78.145-93);

5. При входе в здание СОШ электропроводка проложена по деревянным конструкциям дверной рамы (ППР в РФ п. 41);

6. В здании СОШ используется временная электропроводка, соединения проводов оголены (п. 42 ППР РФ № 390);

6. Электрораспределкоробки не закрыты специальными защитными крышками (п. 42 ППР РФ № 390);

7. Электролампы освещения в учебном корпусе не заключены в плафоны закрытого исполнения (ППР в РФ п. 42-в);

8. В учебном корпусе допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п. 42-а);

9. Помещение котельной не перенесено на безопасное расстояние от здания школы не менее 7 метров (СНиП 2-35-76. п.1,8);

10. В здание СОШ в коридоре на путях эвакуации проложена отопительная труба (ППР в РФ п. 36-а);

11. Отсутствует наружный источник противопожарного водоснабжения (ППР в РФ п. 55,57.)

12. В отношении объекта защиты не разработана декларация пожарной безопасности (ФЗ. От 22.07.2008 №123 (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.64».

13. Директор и ответственный за пожарную безопасность не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (п. 3 ППР РФ);

Деятельность объекта без обеспечения надлежащих мер безопасности и соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв и причинение существенного материального ущерба. Подобные факты являются недопустимыми и должны быть исключены в дальнейшем.

Имеющиеся нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожара, жизни и здоровью граждан, законным интересам общества и государства, стали возможны вследствие ненадлежащего отношения к исполнению своих обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять комплекс мер, направленных на устранение выявленных нарушений законодательства «О пожарной безопасности».

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города для принятия участия.

4. В соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит обязательному рассмотрению и не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов, причин и условий им способствующих.

О результатах рассмотрения и принятых мерах необходимо сообщить прокурору города в письменной форме.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции

И.Н. Эмиргамзаев